

화상 중대재해 동향보고

사업장명	(주)0000000	발생일시	2022.03.03.(목) 14:30경
재해형태	화상	재해정도	중상1명, 경상3명
소재지	파주시	재해원인	전기스파크에 의한 화염 화상

재해개요 22.03.03.(목) 14:30경, 파주시 소재 현장에서 작업자 4명이 부스덕트 수평교체를 위해 활선상태에서 부스덕트 교체 작업을 하던 중 전기스파크에 의한 화염 화상으로 병원 이송

재해상황도



안전대책

○ 조치사항

- 2021. 11. 12.(금) 현장조사 실시
 - 고용노동부 : 감독관 2명
 - 공 단 : 고양파주시사 4명