고용노동부 광주지방고용노동청

「축사 건설공사」 사망사고 예방 자체 점검표

산업재해예방 안전보건공단 광주광역본부

■ 최근 10년간('11~'20) 관내에서 4건의 중대재해 발생

■ 공정별 중대재해 현황('11~'20)

신축 (비계 위 작업, 철골 보 조립)	보수 (선라이트 위 작업)	철거 (선라이트 위 작업)
2	1	1

중대재해 사례		
신축	보수	철거
12년 이동식비계 위에서 지붕 부재 용접 작업 중에 몸의 중심을 잃고 떨어져 사망	16년 지붕재 교체 작업을 위해 지붕 위를 이동 중 선라이트를 밟아 떨어져 사망	17년 지붕의 부속물 해체 작업을 위해 지붕 위를 이동 중 선라이트를 밟아 떨어져 사망

■ 자체 점검 체크리스트

점검내용	점검결과		조치사항
	적정	부적정	
개인 보호구를 착용하고 작업 하는가? (안전모, 안전화, 안전대 등)			
부재 인양 시 2줄 걸이로 결속하고, 인양 고리는 견고한 것으로 사용 하는가?			
인양, 하역작업 시 유도자 배치 및 작업 범위 내 근로자 출입 통제를 하는가?			
적정한 상태의 섬유로프, 와이어로프를 사용 하는가?			
안전대 부착설비를 설치하고 연결 된 로프의 장력은 적정한가?			
지붕재(채광창 등)에 추락방호조치를 하는가? (발판, 안전덮개, 추락방호망 등)			
지붕 단부에 추락방호조치를 하는가? (안전난간, 추락방호망 등)			
이동식비계 상부에 작업발판·안전난간을 견고하게 설치하고 전도 방지조치를 하는가?			
지면에서 A형 사다리를 이용 작업 시 안전모 착용 및 2인 1조 작업을 하는가?			
차량탑재형·시저형 고소작업대를 이용 시 안전난간을 설치 하는가?			
차량탑재형 고소작업대 이용 시 붐 허용각도를 준수해서 사용 하는가?			
차량탑재형 고소작업대 아웃트리거 설치 및 침하방지조치를 하는가?			
시저형 고소작업대에 과상승 방지장치가 설치되어있고 정상적으로 사용하는가?			

* 해당하는 설비에 대하여 자체적으로 점검 후 위험요인에 대하여 개선하여 주시기 바랍니다.

사업장 명 : 점검자 : 점검 일자 : 2021. . .

※ 업종별 사망사고 예방 자체점검표 내용은 하단의 QR코드를 통해 다운로드 받으실 수 있습니다.

광주지방고용노동청 카카오톡 채널

안전은 권리입니다

안전보건공단 광주광역본부 홈페이지