

이동식비계 위에서 천장 마감 예정부 칫수 측정 중 추락

재해형태	추락	재해정도	사망1명
재해개요	○ 소속 내장공인 피해자가 이동식비계 위에서 천장 마감예정 부위의 석고보드 크기 측정 중, ○ 몸의 중심을 잃고 벽체에 머리를 부딪히며 약 1.3m 아래의 바닥으로 추락하여 병원 후송·치료 중 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 이동식비계 작업발판 단부 안전난간 설치 - 이동식비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치하여야 함. ○ 작업발판 설치 철저 - 이동식비계는 작업부위에 가깝게 설치하고, 이동이 용이하도록 발바퀴를 부착하여 작업시 안전한 작업자세를 유지할 수 있도록 설치하여야 함.		
------	---	--	--