

## 현수막 설치 중 떨어짐

<b>공 사 명</b>	○○ 호텔 야외 대형현수막 설치공사	<b>발생일시</b>	2021년 3월
<b>재해형태</b>	떨어짐	<b>재해정도</b>	사망 1명
<b>소 재 지</b>	대구광역시	<b>공사규모</b>	현수막 설치
<b>재해개요</b>	야외 대형 현수막 설치공사 현장에서 재해자가 파라펫 위에서 현수막 설치 작업 중 몸의 중심을 잃고 지상1층 상부 캐노피로 떨어짐		

### 재 해 상 황 도



#### 안전대책

- 위험성 평가를 통한 사전 위험요인 파악 및 대책 수립
- 추락방지조치 철저
- 개인보호구(안전모 및 안전대) 지급 및 착용